



ฝ่ายสถานีสูบน้ำ


ผลการดำเนินงาน

ประจำเดือน มกราคม 2566


นายคมกฤช โพธิ์ชัย ผอ.ฝสน.

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และ 2566

เดือน	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.) ปีงบประมาณ		การใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ		ค่า SEC (kWh/ลบ.ม.) ปีงบประมาณ	
	2565	2566	2565	2566	2565	2566
ตุลาคม	117,546,963	120,065,529	7,045,676	7,672,056	0.05994	0.06390
พฤศจิกายน	114,465,754	114,724,020	6,949,355	7,269,208	0.06071	0.06336
ธันวาคม	116,239,866	114,944,683	7,379,568	7,074,742	0.06349	0.06143
มกราคม	118,102,424	115,305,925	7,640,166	7,098,895	0.06469	0.06157
รวมทั้งหมด	466,355,007	465,040,157	29,014,765	29,114,901		



เดือน	แรงดันเฉลี่ย(ม)	ปริมาณน้ำสูญเสีย(ลบ.ม)	พลังงานไฟฟ้า(ล้าน kw-h)	SEC
ต.ค.-65	136.58	120,065,529	7,672,056	0.06390
พ.ย.-65	134.58	114,724,020	7,269,208	0.06336
ธ.ค.-65	131.53	114,944,683	7,074,742	0.06155
ม.ค.-66	131.56	115,306,919	7,096,019	0.06154
ก.พ.-66	<div> <div>SEC = $\frac{\text{ปริมาณการใช้พลังงาน}}{\text{ปริมาณผลผลิต หรือ บริการ หรือ พื้นที่ หน่วยผลิต}}$</div> </div>			
มี.ค.-66				
เม.ย.-66				
พ.ค.-66				
มิ.ย.-66				
ก.ค.-66				
ส.ค.-66				
ก.ย.-66				





ความพร้อมใช้งานเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือน ม.ค. 2566

KT



100%

SR



100%

BP



100%

LK



100%

MB



100%

PN

จ่ายน้ำ Bypass

LA



100%

LP



100%

TP



100%

PK



100%

RB



100%

PY

จ่ายน้ำ Bypass



นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)