

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สัญญา PIT-914

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น.

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายบรรจง วงษา	ชวก.(กส)	ประธานกรรมการ
2	นายวิวัฒน์ คุหะรัตน์	ผอ.ฝกจ.2	กรรมการ
3	นางสาววาสนา จิตธีสาร	วิศวกร7 ชวก.(ว)	กรรมการ
4	นางสาวสมฤดี อยู่สมบูรณ์	นักบริหารงาน 7 ชวก.(สบค)	กรรมการ
5	นายวินัย จันทรเศรทพคุณ	ผอ.กอป.ผอจ.	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.

นายบรรจง วงษา ตำแหน่ง ชวก.(กส) ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายวินัย จันทรเศรทพคุณ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

2.1 การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 2003 (ทางเข้า ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) สัญญา PIT-914 วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 233.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจากงบลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

(1) จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ คุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

(2) กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน

2.2 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบรูปตามที่ทาง ผอจ. จัดทำมาแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ได้ข้อสรุป ดังนี้

- ระยะเวลาทำงานตามสัญญา 630 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมการประปาครหลวง ให้เริ่มทำงาน มาตรการการก่อสร้าง N สำนักงานสนามและเครื่องใช้ แบบ A รถยนต์ 3 คัน โดยคิดจากวงเงินงบประมาณเบื้องต้น 233.00 ล้านบาท

- สัญญานี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามเงื่อนไขจำเพาะของสัญญา ข้อ จพ.6.6 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 3/2564 (มีนาคม 2564)

- เพิ่มเติมเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (พฤษภาคม 2564) สำหรับเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ที่ ผวก. อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามบันทึกที่ กอป.ผอจ 32/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

- ตามที่ ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินล่วงหน้าและแก้ไขเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา ข้อ 14.5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า รายละเอียดตามบันทึกที่ กบค.ผบค 713/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งทาง กบค.ผบค. ได้ปรับปรุงเอกสารประกวดราคาตามแนวทางดังกล่าว โดยจัดทำเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (สิงหาคม 2564) อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก ผวก. คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันว่า เมื่อ ผวก. เห็นชอบเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (สิงหาคม 2564) แล้ว ให้เพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวแล้วจึงนำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ฯ ต่อไป

2.3 คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพอิสระและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกอบกับ ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขา วิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 แล้ว เห็นว่า งานโครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ รับรองแบบ รับรองในแบบแปลนก่อสร้างถูกต้อง

ข้อเสนอพิจารณา

- เห็นควรนำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 2003 (ทางเข้า ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) สัญญา PIT-914 เสนอเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอยืมต่อไป

มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ฯ เสนอเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายการขอซื้อขอยืมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

3.1 งานวางท่อประปาเหล็กเหนียวข้ามคลอง

ผอ.ผอจ.2 ได้แจ้งว่าจากการหารือร่วมกันของผู้ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา มีความเห็นตรงกันให้ผู้ออกแบบกำหนดการวางท่อเหล็กเหนียวข้ามคลองโดยให้ใช้การต่อท่อแบบหน้างาน และมีข้อยกเว้นให้มีการเชื่อมต่อที่หน้างานได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น ท่อประปาต้องวาง oblique ซึ่งจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานต่อไป

โดยที่ประชุมเห็นควรให้แจ้ง ผอ.กอจ.ผอจ. ในฐานะเลขานุการแบบรูปรายการงานก่อสร้างงานวางท่อจ่ายน้ำ เป็นผู้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียด หากเห็นตามที่ ผอ.ผอจ.2 เสนอ ให้พิจารณาเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะในแบบแปลน ดังนี้ “การต่อท่อเหล็กเหนียวข้ามคลอง ศก.300 มม. ให้ใช้การต่อแบบหน้างาน โดยตัวท่อเหล็กเหนียวต้องประกอบหน้างานมาจากโรงงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ใช้วิธีการเชื่อมประกอบหน้างานหน้าสนาม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน”

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นควรให้แจ้ง ผอ.กอจ.ผอจ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา 8.45 น.

(ลงชื่อ) 
(นายวินัย จันทรคารคุณ)

ผู้จัดรายงานการประชุม